



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein

Tiefschwarz , RAL 9005 ¹ _____

Elektrisch

nicht dimmbar _____

SK2 _____

100 W _____

non DIM _____

176 V _____

264 V _____

η 92 % _____

konstante Spannung _____

50 Hz _____

60 Hz _____

Abmessungen

Aufbau _____

¹ RAL Code



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Konverter
B13	8
B16	10
B20	12
C13	13
C16	17
C20	20