

MINO 60 CIRCLE 1500

direct / indirect

suspended
034-241163GH



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Techo , Suspendido _____

gris , RAL9006 ¹ _____

IP20 _____

indirecto 5490 lm _____

directa 12000 lm _____

total 17500 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo _____

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.72 _____

MDER 0.65 _____

Óptico

High Performance Opal _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Eléctrico

DALI-2 _____

114 W _____

CP1 220-240V _____

154 lm/W _____

5 DALI Addr. _____

Físico

Cable 1500 mm / Baldaquín Central _____

diámetro 1560 mm _____


altura 80 mm _____

radio de la línea central 750 mm _____


14 kg _____

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Calculadora de iluminación

