

# BASO 60 IP54 opal

trim

845-3524637H



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond   Encastré
blanc   RAL 9016 <sup>1</sup>
IP54
2800 lm
2340 lm/m

## LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72   MDER 0.66

## Optique

High Performance Opal   opal (lambertsch)
---

## Electrique

DALI-2   1 DALI Addr.
CP2   220-240 V
système 21.5 W
système 130 lm/W <sup>2</sup>
18 W/m


## Physique

bord
longueur 1219 mm   largeur 76 mm   hauteur 75 mm
3 kg


## Découpe

longueur 1209 mm   largeur 66 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm   épaisseur max. du plafond 20 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



# BASO 60 IP54 opal

trim

845-3524637H



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance du luminaire		LSF	Facteur de survie des lampes	

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	15
B13	19
B16	24
B20	30
B25	37
C10	24
C13	32
C16	40
C20	49
C25	62

## MONTAGE

### CONCRETE INSTALLATION HOUSING

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1262-75-88	045-3594010

