


UNICO L2 basic

trim

090-7L251E0021 090-7L2020B



| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |



Général

| |
|---|
| Plafond , Encastré |
| réflecteur chromé , RAL 9005 ¹ |
| Set de montage noir profond |
| IP20 |
| 581 lm |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 100 , R _f : 92 , R _{f(1-5)} : 91 |
| MR 0.64 |
| MDER 0.58 |

Optique

| |
|---|
| medium square |
| angle de faisceau 32° |
| UGR ≤ 10 , ≥65° <3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| 220-240 V |
| système 7.3 W |
| système 80 lm/W ³ |
| CP2 |


Physique

| |
|-----------------|
| bord |
| longueur 101 mm |
| largeur 63 mm |
| hauteur 51 mm |
| 0.35 kg |

Découpe

| |
|-------------------------------------|
| longueur 90 mm |
| largeur 50 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 120 mm |

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

