

# ARY rod suspended

canopy trim

049-5121618F 005-3522018 002-90733



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond | Suspendu  
noir profond | RAL 9005 <sup>1</sup>  
cache-piton noir profond  
IP20  
791 lm

## LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L90 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 89 | R<sub>1-15</sub>: 87  
MR 0.81 | MDER 0.73

## Optique

flood | angle de faisceau 44°  
PstLM ≤ 1.0<sup>2 3 4 5</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>2 3 4 5</sup>

## Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.  
CP2 | 220-240 V  
système 11.2 W | luminaire 8.4 W  
luminaire 94 lm/W <sup>6</sup>  
18 Vf | 500 mA

## Physique

barre 1500 mm  
diamètre 47 mm | hauteur 110 mm  
0.65 kg

## Découpe

diamètre 65 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max.  
du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 130 mm

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> oval lens BO 45 007-1965880


<sup>3</sup> soft lens BO 45 007-1965980

<sup>4</sup> wallwasher lens BO 45 007-1965780

<sup>5</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>6</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne


## Répartition de la lumière



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

