

MINO 60 mid lumen

suspended

046-42L5617H



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond | Suspendu _____

blanc | RAL 9010 ¹ _____

IP20 _____

2340 lm _____

1590 lm/m _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.72 | MDER 0.65 _____

Optique

High Performance Opal | opal (lambertsch) _____

Electrique

non DIM _____

CP1 | 220-240 V _____

système 16.6 W _____

système 141 lm/W ² _____

11 W/m _____

Physique

câble 1500 mm _____

longueur 1480 mm | largeur 60 mm | hauteur 80 mm _____

4 kg _____

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

