

BASO 40 wallwasher

trimless

045-0724610A



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Encastré

aluminium brut

IP20

3630 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

Optique

Asymmetric Wallwasher | wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

non DIM

CP1 | 220-240 V

système 27.1 W

système 134 lm/W²

23 W/m

Physique

sans bord

longueur 1220 mm | largeur 40 mm | hauteur 75 mm

2.4 kg

Découpe

longueur 1208 mm | largeur 48 mm


épaisseur min. du plafond 8 mm | épaisseur max. du plafond 20 mm

profondeur de l'encastrement 76 mm


¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



BASO 40 wallwasher

trimless

045-0724610A



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Facteur de maintenance				
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire				
		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local		
		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux		
		LSF	Facteur de survie des lampes		

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	22
B13	29
B16	36
B20	45
C10	37
C13	48
C16	61
C20	76