

POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592217



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général
blanc signalisation , RAL 9016 ¹ _____

Electrique
non DIM _____
CP2 _____
100 W _____
non DIM _____
176 V _____
264 V _____
 η 92 % _____
Tension Constante _____
50 Hz _____
60 Hz _____

Physique
Suspensions _____

¹ Code RAL



POWER SUPPLY SUSPENDED

058-6592217



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de convertisseurs |
|---------------------------------|--------------------------|
| B13 | 8 |
| B16 | 10 |
| B20 | 12 |
| C13 | 13 |
| C16 | 17 |
| C20 | 20 |

