

POWER SUPPLY suspended

058-6592217



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

blanc signalisation | RAL 9016 ¹ _____

Electrique

non DIM _____

CP2 _____

100 W _____

non DIM _____

min 176 V _____

max 264 V _____

η 92 % _____

Tension Constante _____

min 50 Hz _____

max 60 Hz _____

¹ Code RAL

