

MINO 60 S CIRCLE

1000 direct / indirect

suspended

034-741363GH



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu

gris , RAL9006 ¹

IP20

Indirect 3550 lm

direct 7300 lm

total 10850 lm

LED

4000 K

CRI \geq 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial \leq 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.65

Optique

High Performance Opal

PstLM \leq 1.0 ²

SVM \leq 0.4 ²

Electrique

DALI-2

84 W

CP1 220-240V

129 lm/W

2 DALI Addr.

Physique

Câble 1500 mm / Cache-Piton Centrique

longueur 1060 mm

largeur 60 mm

hauteur 60 mm

rayon de l'axe central 500 mm

9 kg


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Calculateur d'éclairage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



MINO 60 S CIRCLE

1000 direct / indirect

suspended
034-741363GH



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Facteur de maintenance				
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire				
		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local		
		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux		
		LSF	Facteur de survie des lampes		

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	4
B13	5
B16	7
B20	8
C10	7
C13	9
C16	12
C20	15

