





Projet / Type

Notes

Quantité / Date

**Général**

Mur , Surface

noir , RAL9005 ¹

Capuchon noir

IP44

2010 lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial \leq 3 SDCMR_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

High Performance Opal

PstLM \leq 1.0 ²SVM \leq 0.4 ²**Electrique**

DALI-2

19.7 W

CP1 220-240V

102 lm/W

1 DALI Addr.



Physique

longueur 900 mm

largeur 80 mm

hauteur 40 mm

1.3 kg

¹ Code RAL² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)**Répartition de la lumière****Dessin de fabrication****Notice de montage**



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.87	0.83	0.8
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Facteur de maintenance				
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire				
		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local		
		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux		
		LSF	Facteur de survie des lampes		

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	18
B13	24
B16	30
B20	37
B25	46
C10	31
C13	40
C16	51
C20	62
C25	78