

BETO direct / indirect TW

power

suspended
074-62D9148B



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu
noir , RAL 9005 ¹
Réflecteur chrome foncé
IP20
Indirect 6110 lm
direct 3440 lm
total 9550 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

Reflector
symmetric
UGR ≤ 10 , ≥ 65° < 1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ^{2 3}
SVM ≤ 0.4 ^{2 3}

Electrique

DALI-2 D/I contrôlable séparément
220-240 V
système 93 W
système 103 lm/W ⁴
CP1
2 DALI Addr.

Physique


longueur 3057 mm
largeur 42 mm
hauteur 42 mm
5.3 kg

¹ Code RAL² combiné


³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Facteur de maintenance				
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire				
		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local		
		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux		
		LSF	Facteur de survie des lampes		

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	5
B13	6
B16	8
B20	10
C10	8
C13	11
C16	14
C20	18